

DEPARTEMENT DE L'ORNE

Communauté de Communes
Des Vallées d'Auge et du Merlerault

AMENAGEMENT DE L'ECOLE DE MUSIQUE
DANS UN BATIMENT EXISTANT

BORDEREAU DE PRIX DETAILLE

**LOT 4 - PLOMBERIE - SANITAIRES -
CHAUFFAGE**

Maître d'ouvrage .

Communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault

Représentée par sa Présidente : Mme MAYZAUD M-Thérèse

15 Rue Pernelle – 61120 – VIMOUTIERS

Tel : 02 33 67 54 85

Fax : 02 33 67 13 33

Mail : cdc-camembert@wanadoo.fr

Maître d'œuvre

K BOUNAB, architecte DPLG

Le Moncel – 61120 – LE RENOUARD

Tel : 02 33 35 19 45

Date limite de réception des offres :

le lundi 18 juin 2018, à 12 heures

Horaires d'ouverture des locaux:

du lundi au vendredi de : 08 h 30 à 12H00 et de 13 h 30 à 17 h Sauf jours fériés.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT

Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
<p>4-1 Description des travaux Les travaux à réaliser comprennent : L'alimentation générale EF, la distribution EC/EF, les évacuations, les ventilations primaires, la fourniture et la pose des sanitaire, et la production ECS. Le raccord des réseaux EU/EV entre les lavabos et le réseau existant. Remise en état du système de chauffage par vérification des radiateurs existant et du réseau d'alimentation. Dépose et repose des radiateurs pour intervention sur doublage. Prévoir l'alimentation des radiateurs depuis la vanne 3 voies en attente dans la chaufferie. Prévoir la neutralisation des circuits existants repris dans la salle de restauration de l'école située à l'étage.</p> <p>■ Option Pose de nouveaux radiateurs équipés de robinets thermostatiques.</p>				
<p>4-2 Alimentation générale Distribution des appareils sanitaires en tubes recuits en couronnes garantie 30 ans protégés par des gaines cintroplastou en tubes écrouis en barres posées sur colliers pour les raccordements des appareils. EC isolée thermiquement sur toutes canalisations. Les raccords se feront à la brasure d'argent, les parties apparentes seront parfaitement dressées et alignées. AUCUN RACCORD NI SOUDURE NI BRASURE DANS PARTIES ENCASTREES ou NON ACCESSI BLE. Prévoir un dimensionnement suffisant des canalisations pour éviter les bruits de circulation d'eau dans les canalisations encastrées en cloisons, en doublages ou en dallage selon le cas. Prévoir un robinet de barrage 1/4 de tour au départ de chaque groupe d'appareils.</p>				
<p>4-3 Evacuation EU-EV Le réseau de vidange sous locaux est existant. Les évacuations EU-EV seront en tubes PVC classé MI à joints collés avec tous raccords, coudes, culottes, branchements et support de fixation. Les tubes PVC porteront le nom du fabricant, la lettre E (écoulement), le numéro de l'avis technique, la fixation s'effectuera par des colliers plastiques permettant la dilatation, les tubes ne présenteront aucune trace de choc.</p>				
<p>4-4 Appareils sanitaires Les prix de pose et de fourniture seront séparés. Lavabos adaptés PMR 2 lavabos adaptés autoportant série Collectif Réf. : E181980-00 / blanc, ou équivalent. Lave-mains pour WC adaptés PMR 1 lave-mains série Odéon UP (50X22) Réf. : E47 OIR-00 (droite) / blanc, ou équivalent. Robinetterie adaptés PMR 3 mitigeurs adaptés PMR Réf. : E18 162-CP / chrome, ou équivalent. Fourniture et pose de miroirs au-dessus des lavabos.</p>				
TOTAL HT				
TVA				
TOTAL TTC				